

Trasmissione via pec

Mariano Comense, il 24 agosto 2020

Prot. n. 14168/2020/PG

Spett.le
COMUNE DI FIGINO SERENZA
Via XXV APRILE, 16
22060 – Figino Serenza (CO)

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA RICERCA PRESUNTA PERDITA SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO IN COMUNE DI FIGINO SERENZA – VIA CAVOUR

In data 21.08.2020 , in seguito alle numerose segnalazioni ricevute ed all'evidente stato di fatto dei luoghi, è stato effettuato un assaggio per la ricerca della presunta perdita alla rete dell'acquedotto.

Come si evince dalla documentazione fotografica in allegato, non è stata riscontrata nessuna fuoriuscita d'acqua dalla tubazione.

L'acqua presente sia nella buca dello scavo, sia sulla superficie stradale è dunque derivata e dovuta con quasi certezza ad una o più falde artesiane molto superficiali, le cui acque trovano libera fuoriuscita nel tratto di strada in via Cavour.

A dimostrazione di ciò è cresciuto un canneto unicamente sul fronte del tratto di strada bagnato.

Alla chiusura dello scavo è stato creato, in modo provvisorio, un canale di scolo, in modo tale da incanalare le acque fuori dalla sede stradale.

Per quanto riguarda l'eliminazione definitiva di tale problematica, si rimanda, quindi, all'Ufficio Tecnico Comunale di competenza.

A disposizione per chiarimenti e per tutti i coordinamenti del caso.

Cordiali saluti

COMO ACQUA S.R.L.

U.O. Mariano Comense
Geom. Mattia Trombetta
COMO ACQUA
U.O. di Mariano Comense
c.f./p.iva 03522110133



Tubazione rete acquedotto



Crescita canneto fronte fuoriuscita acqua



Tubazione rete acquedotto



Canale di scolo provvisorio